

# Checklijst schouwing

Accommodaties worden getoetst volgens de uitgangspunten van het VN-verdrag handicap: *Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen.* Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Gelijke behandeling van mensen met een beperking is per 17 jan. 2023 ook opgenomen in artikel 1 van de grondwet.

## Algemene informatie:

## Contactpersoon accomodatie:

## Type locatie (inclusief van toepassing zijnde hoofdonderdelen schouwing\*):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Openbaar gebouw (ABCD)   | <input type="checkbox"/> Winkel / bedrijf (ABCD) |
| <input type="checkbox"/> Sportaccomodatie (ABCDE) | <input type="checkbox"/> Evenementen (ABCD)      |
| <input type="checkbox"/> Stemlocatie (ABC)        |  |

\* **A.** Bereikbaarheid, **B.** Toegankelijkheid, **C.** Uitgangelijkheid, **D.** Toiletruimte, **E.** Doucheruimte

## Conclusie:

Accomodatatie voldoet  wel  niet  na aanpassing aan de normen.



# Checklist schouwing

<b>A. BEREIKBAARHEID</b>		JA	NEE	NVT
1	Is de accommodatie te bereiken met openbaar vervoer met een (bus)halte binnen 200 meter van de accommodatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Is de accommodatie te bereiken met eigen vervoer, auto, fiets, rollator, rolstoel, scootmobiel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Is er binnen 100 meter voldoende parkeergelegenheid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Is er tenminste 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats (AGP) binnen 50 meter van de ingang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Is er parkeerplaatsgelegenheid voor scootmobielen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Is de route van de halte of parkeerplaats naar de accommodatie vlak, verhard en zonder drempels?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Is de route vrij van obstakels zoals plantenbakken, fietsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Is de route minimaal 120 cm breed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Zijn er bankjes of andere rustplaatsen langs de route?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Is er een hellingbaan die minimaal 120 cm breed is en een helling van maximaal 1:12 heeft? Bijvoorbeeld bij 20 cm hoogteverschil is de baan minimaal 240 cm lang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Is de looproute naar de hoofdingang duidelijk aangegeven met bordjes of pijlen e.d.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B. TOEGANKELIJKHEID</b>		JA	NEE	NVT
12	Is er bij een slagboom, gesloten deur of lift voor mensen met auditieve beperking tekst met informatie/lichtsignaal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Heeft het rooster voor de hoofdingang spijlen of een maasbreedte met afstand van minder dan 2 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Is de drempel bij de hoofdingang minder dan 2 cm hoog?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Is de hoofdingang meer dan 85 cm breed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Is de hoofdingang zonder hulp te openen? Weerstand $\leq 30N$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Is er bij een niet toegankelijke hoofdingang een alternatieve entree die wel toegankelijk is?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hangen de kledinghaken in de garderobe op max 135 cm hoogte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Zijn alle binnendeuren makkelijk te openen? (geen zware drangers/moeilijk hanteerbare deurknoppen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Zijn deuren duidelijk herkenbaar (contrast met de wand)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Wordt bij automatische binnendeur(en) de draairichting aangegeven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

>> Vervolg onderdeel B Toegankelijkheid		JA	NEE	NVT
22	Is er bij draaideuren een vrije draaicirkel van 150 x 150 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Is er bij draaideuren een vertragingstoets met rolstoelsymbool?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Zijn doorzichtige tochtwanden/schuifdeuren gemarkeerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Zijn de binnendrempels lager dan 2 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Is de vloer te berijden met rolstoel, rollator of scootmobiel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Heeft de zitbalie een verlaagd deel van 80-100 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Is de sta-balie maximaal 125 cm hoog?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Heeft de wachtruimte stoelen met armleuningen en zithoogte van 40-45 cm en zitdiepte van minimaal 40 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Is de paskamer toegankelijk: minimaal 150x180 cm; handgreep aan de wand en stevige stoel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Is de pinautomaat bedienbaar vanuit rolstoel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Hebben tafels een minimale vrije <u>hoogte</u> van 70 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Hebben tafels een minimale vrije <u>diepte</u> van 80 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Zijn de toegankelijke (verkeers)ruimten vrij van hinderlijke obstakels vanaf het plafond?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Zijn gangen minimaal 90 cm breed?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Zijn gangen/ruimten goed verlicht? 50 lux op loopoppervlak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Zijn de knoppen (licht, lift, etc.) bereikbaar vanuit een rolstoel? Hoogte 40 -135 cm en tenminste 50 cm uit inwendige hoek?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Is er belangrijke (verwijs)informatie leesbaar vanaf een rolstoel op een hoogte van max. 140-160 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Zijn de informatieve bordjes (toilet, lift, garderobe, nooduitgang e.d.) duidelijk verlicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Is er bij meerdere verdiepingen een toegankelijke lift: diepte minimaal 205 cm, breedte minimaal 105 cm, hoogte minimaal 210 cm, vrije ruimte 150x150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>C. UITGANKELIJKHEID</b>		JA	NEE	NVT
41	Is de route naar de nooduitgang vrij van obstakels of hoogteverschillen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Is er een aangegeven route voor mensen met een visuele of auditieve beperking?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Is er een evacuatieplan voor bezoekers met een beperking?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Zijn de nooduitgangen bruikbaar (snel te openen en niet geblokkeerd)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Is de vluchtweg te gebruiken voor rolstoelers etc. ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Is er bij verdiepingen/trappen een voorziening voor mensen met een mobiele beperking bij evacuatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>D. TOILETRUIMTE</b>		JA	NEE	NVT
47	Is er een invalidentoilet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Is dit toilet bruikbaar (geen opslag)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Is het toilet 24/7 open of staan de openingstijden vermeld?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Is de toiletruimte minimaal 165 x 220 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Is de afstand van voorkant toiletpot tot achterwand 70 cm of meer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Is de afstand van de pot tot één zijwand 90 cm of meer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Draait de deur naar buiten open met vrije doorgang van tenminste 85 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Is de hoogte van de toiletpot 46 - 48 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Zijn er opklapbare beugels aan weerszijde van de pot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Is de hoogte van de neergeklapte beugels 70 -75 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Is er een horizontale handgreep op binnenzijde deur op een hoogte tussen 75 - 85 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Hangt de wastafel op een hoogte van minimaal 80 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Is er een spiegel op een hoogte tussen 100 en 195 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Zijn er kledinghaken tussen 90 en 135 cm hoogte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Hangt het alarmkoord op 40 cm hoogte in contrasterende kleur met alle wanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Is dit alarmkoord getest en komt de melding binnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Weten alle medewerkers hoe te handelen bij alarm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>E. DOUCHERUIMTE.</b>		JA	NEE	NVT
64	Draait de deur naar buiten open met een vrije doorgang van tenminste 85 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	Is de doucheruimte groter dan 150 x 180 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Is er een draaicirkel van 150 x 150 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	Is er een zitmogelijkheid onder de douche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Is de zithoogte tussen de 45 en 50 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	Is de doucheruimte zonder drempel (inrijdouche)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Zit er een handgreep op 75 cm hoogte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Zijn er kledinghaken op een hoogte tussen 90 en 135 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Is er een horizontale handgreep op binnenzijde deur op een hoogte tussen 75 – 85 cm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	Hangt het alarmkoord op 40 cm hoogte in contrasterende kleur met alle wanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	Is dit alarmkoord getest en komt de melding binnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	Zijn medewerkers op de hoogte hoe te handelen bij alarm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>